

Überblick über das Prüfergebnis

„Barrierefreiheit geprüft - teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer:

	<i>teilweise barrierefrei</i> für Menschen mit Gehbehinderung	<i>barrierefrei</i> für Menschen mit Gehbehinderung	<i>teilweise barrierefrei</i> für (motorisierte) Rollstuhlfahrer	<i>barrierefrei</i> für (motorisierte) Rollstuhlfahrer	Bemerkungen
Parkplatz in der Tiefgarage	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang	✓	✓	✓	✓	
Eingang aus Richtung Tiefgarage	✓	x✓	x	x	u.a. Breite der Flure unter 150 cm
Aufzug	✓	x	x	x	u.a. Kabinengröße unter 140 cm x 120 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 101	x	x	x	x	Duschtasse 22 cm hoch
Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Sauna	✓	x	x	x	u.a. Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
Tagungsraum Gerhard	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	x	x	x	u.a. Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm sowie links/rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen:

- ✓ Name und Logo des Betriebs sind von außen klar erkennbar.
- ✓ Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- ✓ Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegzeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- x Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- x Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen:

- x Es gibt keine induktive Höranlage.
- ✓ Das Zimmer 101 befindet sich im 1. OG und ist über den Aufzug erreichbar.
- x Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- ✓ Es gibt im Restaurant Tische mit heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören, sowie Bereiche mit geringen Umgebungsgläuschen. Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar.
- ✓ Im Zimmer 101 ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- ✓ Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung
- x Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- x Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen:

- ✓ Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- ✓ Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- x Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- ✓ Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- ✓ Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- ✓ Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- x Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- ✓ Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- x Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- x Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet.
- ✓ Handläufe sind vorhanden.